

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-32-00, ugps2@atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 76-32-00, 73-39-08, 74-39-30, oepn_ugps2@mail.ru

Предписание № 54/1/1 от 16.06.2017
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, физического или иного лица (без указания при наличии)
эколого-биологический центр» (далее МБУ ДО «ДБЭЦ»)
(индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, правому владельцу объекта защиты от огня, или иному лицу, обладающему доступом к объекту)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 01 июня 2017 года № 54, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О государственном пожарном надзоре» в период с 08.06.2017 по 16.06.2017 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Чупруновым Владиславом Владимировичем на объекте защиты по адресу нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сибирская, 19 совместно с директором МБУ ДО «ДБЭЦ» Матвиенко Евгением Яковлевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	О: место (подпись) с: наименование (указывается только наименование)
1	2	3	4	5

8.	На дверях помещения складского назначения (1-14) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	01.06.2018	
9.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде разделяющей архив (1-9) от зала.	п. 7.4 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.	01.06.2018	
10.	На дверях помещения архива (1-9) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	01.06.2018	
11.	Руководитель организации не обеспечивает проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом.	п. 59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор ОФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» - государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
МЧС России» по пожарному надзору
Чупрунов В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

" 16 " июнь 2017 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБУ ДО «ДЭБЦ»
Матвиенко Евгений Яковлевич
(должность, фамилия, инициалы)

" 16 " июнь 2017 г.

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица),
проводящего проверку)

1.	В актовом зале (пом. 2.5 – 2 этаж) огнетушитель установлен на полу и без средств исключают опрокидывание.	п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п. 4.2.4.2.5 Свод правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"	01.06.2018
2.	Огнетушители, отправляемые на перезарядку не заменяются заряженными. Отсутствует запас огнетушителей.	п. 471 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	01.06.2018
3.	Помещения медиа центра (помещение с вычислительной техникой) защищены порошковыми огнетушителями.	п. 472 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	01.06.2018
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущем из зимнего сада и из пом. 1-13 в нерабочем состоянии).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	01.06.2018
5.	Пожарный шкаф (ПК-6) выполнен из горючих материалов.	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	01.06.2018
6.	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде разделяющей склад (1-14) от зала.	п. 7.4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.	01.06.2018
7.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада (1-14) располагается внутри этого склада.	п. 349 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.06.2018