



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/123-Э

Законному представителю
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детский эколого-
биологический центр»

(полное наименование юридического лица)

662977, Красноярский край, г. Железногорск
ул. Сибирская, 19.

(место нахождения юридического лица)

« 29 » июня 2017г.

(дата составления предписания)

Мною, государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Елисеевым Владимиром Васильевичем в период с 7 июня по 29 июня 2017года на основании распоряжения №1667-р/кр от 29.05.2017г. и.о. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации соблюдения требований безопасности в электроэнергетике в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр». Проверка проведена в присутствии директора Матвиенко Евгения Яковлевича.

ОГРН №1022401405839, ИНН/КПП 2452015711/245201001, юридический адрес: 662977, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сибирская, 19.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, нарушений при проверке технического состояния и организации соблюдения на предприятии требований безопасности в электроэнергетике зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» №11/123/1667-р/кр/2017 от 29.06.2017г. на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

Таблица 1

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует приказ о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство по организации с соответствующей группой по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.1.2.3., п.1.2.7.	01.02.2018г.
2.	Ответственный за электрохозяйство не прошёл проверку знаний на соответствующую группу по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.1.2.7.	01.02.2018г.
3.	Не предоставлены технические условия на электроснабжение.	ПТЭЭП, п.1.3.2, п.1.8.1.	01.02.2018г.
4.	Не предоставлен перечень технической документации для электроустановки.	ПТЭЭП, п.1.8.2.	01.02.2018г.
5.	Отсутствует утверждённый перечень инструкций и схем для электротехнического персонала.	ПТЭЭП, п.1.8.2.	01.02.2018г.
6.	Однолинейная схема электроснабжения не пересмотрена и не утверждена в установленном порядке.	ПТЭЭП, п.1.5.18, п.1.8.5.	01.02.2018г.
7.	В помещении электрощитовой (подвал), где установлено (вводно-распределительное устройство) ВРУ 0,4кВ отсутствуют средства для оказания первой помощи	ПТЭЭП, п.1.7.15, п.2.2.21.	01.02.2018г.
8.	Не оформлен и утверждён перечень средств защиты лицом ответственным за электрохозяйство.	ИПиИСЗ, п.1.2.3.	01.02.2018г.

9.	Распорядительным документом не определено и не оборудовано место хранения средств защиты.	ИПиИСЗ, п.1.2.3, п.1.3.9.	01.02.2018г.
10.	Электроустановка не укомплектована испытанными защитными средствами.	ИПиИСЗ, п.1.2.1, п.1.2.2. прил. 8.	01.02.2018г.
11.	Отсутствует распоряжение о назначении лица, ответственного за состояние, учет, хранение и проверку электротехнических средств.	ИПиИСЗ, п.1.4.3.	01.02.2018г.
12.	Не предоставлены технические паспорта на заземляющее устройство (ЗУ) зданий.	ПТЭЭП, п.2.7.15.	01.02.2018г.
13.	Отсутствует заземляющее устройство электроустановки гаража.	ПУЭ, п.1.7.51, п.1.7.53.	01.02.2018г.
14.	Отсутствует заземляющее устройство электроустановки здания животноводства.	ПУЭ, п.1.7.51, п.1.7.53.	01.02.2018г.
15.	Отсутствует заземляющее устройство электроустановки здания теплиц.	ПУЭ, п.1.7.51, п.1.7.53.	01.02.2018г.
16.	Светильники аварийного освещения не обозначены знаками или окраской.	ПТЭЭП, п.2.12.3.	01.02.2018г.
17.	На светильниках освещения помещений №1-12, №1-13 отсутствует защитное стекло.	ПТЭЭП, п.2.12.7.	01.02.2018г.
18.	Неисправно освещение помещения вентиляционной в животноводческом помещении.	ПТЭЭП, п.2.12.2.	01.02.2018г.
19.	Выключатель освещения въезда в гараж не закреплён.	ПУЭ, п.1.1.20.	01.02.2018г.
20.	На панели щита в коридоре теплиц отсутствует диспетчерская надпись и предупреждающий плакат.	ПТЭЭП, п.2.2.20.	01.02.2018г.
21.	Не проводится техническое освидетельствование находящегося в эксплуатации электрооборудования по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и эксплуатации.	ПТЭЭП, п.1.6.7.	01.02.2018г.

Перечень нормативных документов (НД), на которые сделаны ссылки:

Таблица 2.

№ п/п	Полное название нормативного документа
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации 13.01.2003г. №6 (ПТЭЭП).
2.	Правила устройства электроустановок, 6, 7-е издание, утверждены приказом №204 Министерства энергетики РФ от 08.07.2003г. (ПУЭ).

3.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждено Приказом Минэнерго России 30.06.2003г. №261 (ИПиИСЗ).
----	---

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор МБУ ДО «ДЭБЦ»

Матвиенко Е.Я. « 29 » июня 2017г.

(Должность, Ф.И.О., дата)


(подпись)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц, проводящих проверку))

Лицо вынесшее предписание:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике **Елисеев В.В.**

(Должность, Ф.И.О.)

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору

114


(подпись)

Предписание на 4 листах для исполнения получено:

Директор МБУ ДО «ДЭБЦ»

Матвиенко Е.Я. « 29 » июня 2017г.


(подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.